



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-3-4-11/19

Włocławek, 19.07.2019 r.

L.dz. 4675

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Wojska Polskiego 29
87 – 840 Lubień Kujawski

O C E N A OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Narty-Kłóbka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Kod próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
	018/19	130/2019 1627/LB/2019 L.9051.1.3.1.19/LHŻ 34/S/HK/2019	08.01.2019	SUW Narty - kran na rurociągu wody uzdatnionej
1.	019/19	059/2019 35/S/HK/2019	08.01.2019	ZGKiM Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29 – kran w łazience
2.	020/19	060/2019 36/S/HK/2019	08.01.2019	Dom Pomocy Społecznej Rzezewo Małe 65 – kran w kuchni
3.	W/89/19	L.WŻ/W-632-W/89/19	06.03.2019	Szkoła Podstawowa, Gole 33 – kran w kuchni
4.	W/90/19	L.WŻ/W-632-W/90/19	06.03.2019	Szkoła Podstawowa, Kłóbka 9 – kran w kuchni
5.	W/91/19	L.WŻ/W-632-W/91/19 L.9051.2.138.1.19/LHŻ	06.03.2019	Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 15, Lubień Kujawski – kran w kuchni, I piętro
6.	W/166/19	L.WŻ/W-632-W/91/19	27.05.2019	Dom Pomocy Społecznej Rzezewo Małe 65 – kran w kuchni

7.	W/167/19	L.WŻ/W-632-W/91/19	27.05.2019	budynek mieszkalny, Nowa Wieś 2 - kran w kuchni
8.	W/168/19	L.WŻ/W-632-W/91/19	27.05.2019	SUW Narty - kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87 – 840 Lubień Kujawski

UZASADNIENIE

W dniu 08.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniach 06.03.2019 i 27.05.2019 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem pobrano do badań laboratoryjnych 8 próbek wody z wodociągu Narty-Kłóbka.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania w Nartach, w Szkole Podstawowej w miejscowości Gole 33, w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, w budynku mieszkalnym w miejscowości Nowa Wieś 2 oraz w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Rzezewo Małe 65.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH), jon amonowy, twardość, chlorki, utlenialność, azotyny, azotany, żelazo ogólne, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom ogólny, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sól, chloroform, bromodichlorometan, bezno(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, chloroform, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, tetrachlorometan, pestycydy i Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Narty-Kłóbka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87 – 840 Lubień Kujawski.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
3. N.HŻ –HD wm.
4. aa
K.Sz.

Kierownik Sekcji
Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
PSSE we Włocławku

Wz. Olga Kowalczyk
Anieszka Psztagowska

19. 07. 2019