



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHS.5211.166.2025
Tytuł sprawy: NHS.5211.3.4.6.2025

Włocławek, dnia 04.07.2025 r.
Egz. nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Narty-Kłóbka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 1, 8, 10, § 21 ust. 1 pkt 1 § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Narty-Kłóbka, w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	LM.613.W.32.2025 LF.603.W.32.25	04.03.2025	Szkoła Podstawowa – Kłóbka 9 – kran w kuchni
2.	LM.613.W.33.2025 LF.603.W.33.25	04.03.2025	SUW Kaliska – kran na rurociągu wody uzdatnionej
3.	LLF.9051.2.184.1.2025	04.03.2025	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 – kran w pomieszczeniu socjalnym przed odpuszczeniem wody
4.	LLF.9051.2.184.1.2025 LM.613.W.35.2025 LF.603.W.35.25	04.03.2025	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 – kran w pomieszczeniu socjalnym po odpuszczeniu wody
5.	W/0/03/2025/1076/FM/1	22.05.2025	Szkoła Podstawowa – Gole 33 - kran w piwnicy
6.	W/0/03/2025/1076/FM/2	22.05.2025	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 29 – kran w pomieszczeniu socjalnym
7.	W/0/03/2025/1076/FM/3	22.05.2025	DPS – Rzezewo Małe 65 - kran przed wodomierzem

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.

UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2025 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniu 22.05.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem, do badań laboratoryjnych pobrano 7 próbek wody z wodociągu Narty-Kłóbka.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaliska, w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Kłóbka 9 i Gole 33, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 i w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie Małym 65.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków, liczbę *Clostridium perfringens* oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną właściwą, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki ogólne, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ WWA, Σ THM, glin, jon amonowy, chlorki, mangan, siarczany, sól, indeks nadmanganiowy, żelazo, bromodichlorometan, chloroform, magnez, twardość ogólną, azotyny, zapach, smak, barwa, mętność, tribromometan, dibromochlorometan, pestycydy.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Narty-Kłóbka spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Narty-Kłóbka, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku
Zastępcy Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego we Włocławku
Agnieszka Pstrągowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – pocztą elektroniczną na adres: kwiatkowski.zgkim@lubienkujawski.pl i zgkim@lubienkujawski.pl
2. Burmistrz Lubienia Kujawskiego
ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski –e-Doręczenia: AE:PL-52028-79537-SUCUU-12
3. NHŻ – kopia
4. aa – egz. nr 1
KS